



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1646

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 31/07/2019

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 31/07/2017

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

Tomada móvel múltipla desmontável 3, 4 x 2P+T

Daneva

20A 250V~

Ref.: TDB3 – TDB4

Características complementares: vide página 2, 3.

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.

Rua Verbo Divino, 1.207, Bloco A, Conjuntos 01, 02, 11 e 12

Chácara Santo Antônio

04719-901 – São Paulo – SP

CNPJ: 52.618.139/0001-05

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.

Rua Votuporanga, 415 – Vila Varela

08558-050 – Poá – SP

CNPJ: 52.618.139/0034-65

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

Não Aplicável.

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

ABNT NBR NM 60884-1:2004, ABNT NBR 14136:2002 e Portaria n° 85 de 03 de Abril de 2006 do INMETRO.

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

Esquema 5 de certificação de produto conforme ISO/IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais ou de tipo conforme definido na Portaria n° 85 de 03 de Abril de 2006 do INMETRO.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

Ver página 2 (Item 5).

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

Ver página 2 (Item 7).

Notas:

Notes ♦ Anotación:

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro". Este certificado está vinculado à proposta comercial n° 27101587v4 aceita em 10/08/2016.

Robynson Molinari
Gerente de Área de Negócio

"Este documento é composto de 03 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes."



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 17.1646**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **31/07/2019**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **31/07/2017**

Issued ♦ Emitido:

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO CERTIFICADO

1) Classificação da tomada:

- ✓ Móvel, desmontável, múltipla, 2P, com contato terra, fechada, sem obturador;
- ✓ Grau de proteção: IPX0;
- ✓ Material da cobertura: termoplástico;
- ✓ Saída do cabo: 90°;
- ✓ Cores: Cinza (1728 -1730) – Grafite (1727-1729).

2) Padronização:

- ✓ Regulamento de Avaliação da Conformidade anexo à Portaria do INMETRO nº 85 de 03/04/2006 (Tomada nº 11 do Anexo D);
- ✓ Norma NBR 14136/2002 (figura 6).

3) Plugues conectáveis, segundo Regulamento de Avaliação da Conformidade anexo à Portaria do INMETRO nº 85 de 03/04/2006:

- ✓ Plugue nº 02, 2P 10A 250V~, conforme norma NBR 14136/2002;
- ✓ Plugue nº 10, 2P+T 10A 250V~, conforme norma NBR 14136/2002;
- ✓ Plugue nº 05, 2P 20A 250V~, conforme norma NBR 14136/2002;
- ✓ Plugue nº 11, 2P 20A 250V~, conforme norma NBR 14136/2002.

5) Laboratório e N° do relatório de ensaios:

Laboratório e N° do relatório de ensaios: <i>Laboratory and test report N° / Laboratorio y Informe de Prueba n°</i>	
2º Ciclo	- Laboratório ITEN – Instituto Tecnológico de Ensaios Ltda. (Acreditação INMETRO nº CRL-0323): Relatório de Ensaios REP nº 1503127-3/45 de 10.12.2015; - Laboratório Legrand Brasil (Acreditação INMETRO nº CRL-0964): Relatório de Ensaios nº PDE 255/2016 de 30.06.2016; Relatório de Ensaios nº PDE 069/2017 de 31.03.2017; Relatório de Ensaios nº PDE 484/2017 de 14.06.2017.

6) Notas:

- ✓ Certificado efetivado em: **04/06/2013 (TÜV 13.0560)**;
- ✓ Certificado efetivado em: **31/07/2017 (TÜV 17.1646) – Recertificação.**

7) Relatório de Auditoria e data:

Relatório de Auditoria e data: <i>Audit Report/ data/ Informe de Auditoría/ fecha:</i>	
2º Ciclo	- 1º Acompanhamento: Auditoria de Fábrica realizada em 12 e 13/11/2015 – PO-0726-15 R1; - 2º Acompanhamento: Auditoria de Fábrica realizada em 06 e 07/04/2016 – PO-0230-16; - 3º Acompanhamento: Auditoria de Fábrica realizada em 07 e 08/11/2016 – PO-0847-16; - 4º Acompanhamento: Auditoria de Fábrica realizada em 26 e 27/04/2017 – PO-0262-17.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 17.1646**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **31/07/2019**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **31/07/2017**

Issued ♦ Emitido:

8) Lista de modelos:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
DANEVA	Tomada móvel múltipla desmontável 3 x 2P+T 20A 250V~ - Cor: Cinza TDB3 – Referência 1728	Tomada móvel múltipla desmontável 3, 4 x 2P+T 20A 250V~ TDB3 – TDB4	Não Informado
DANEVA	Tomada móvel múltipla desmontável 4 x 2P+T 20A 250V~ - Cor: Cinza TDB4 – Referência 1730		Não Informado
DANEVA	Tomada móvel múltipla desmontável 3 x 2P+T 20A 250V~ - Cor: Grafite TDB3 – Referência 1727		Não Informado
DANEVA	Tomada móvel múltipla desmontável 4 x 2P+T 20A 250V~ - Cor: Grafite TDB4 – Referência 1729		Não Informado

Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

07/08/2017 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 13.0560 – Revisão 01. Mudança da Razão Social do Solicitante, endereço e CNPJ e mudança na Razão Social, número do endereço e CNPJ do Fabricante.

