



# Certificado de Conformidade

*Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad*

**Certificado N.º: TÜV 17.1673**

*Certificate No. ♦ Certificado N.º:*

**Revisão: 00**

*Review ♦ Revisión:*

**Válido até: 24/08/2019**

*Valid until ♦ Válido hasta:*

**Emitido em: 24/08/2017**

*Issued ♦ Emitido:*

**Produto:**

*Product ♦ Producto:*

**Plugue Desmontável 2P+T para Equipamentos Classe I  
Lorenzetti  
Linha Profissional  
20A 250V~  
Ref.: 1767011, 1767021, 1767031.**

**Solicitante:**

*Applicant ♦ Solicitante:*

**GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.  
Rua Verbo Divino, 1.207, Bloco A, Conjuntos 01, 02, 11 e 12  
Chácara Santo Antônio  
04719-901 – São Paulo – SP  
CNPJ: 52.618.139/0001-05**

**Fabricante:**

*Manufacturer ♦ Fabricante:*

**GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.  
Rua Votuporanga, 415 – Vila Varela  
08558-050 – Poá – SP  
CNPJ: 52.618.139/0034-65**

**Fornecedor / Representante Legal:**

*Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor /  
Representante Legal:*

**Não Aplicável.**

**Normas Técnicas / Regulamento:**

*Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:*

**ABNT NBR NM 60884-1:2004; ABNT NBR 14136:2002 e Portaria nº  
085 de 03 de Abril de 2006 do INMETRO.**

**Esquema de Certificação:**

*Certification Scheme ♦ Esquema de  
Certificación:*

**Esquema 5 de certificação de produto conforme ISO/IEC Guia 67 com  
avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação  
de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e  
ensaios parciais ou de tipo conforme definido nas Portaria nº 085 de  
03 de Abril de 2006, do INMETRO.**

**Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e  
Data:**

*Laboratory, Test Report No. and Date ♦  
Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:*

**Ver página 2 (Item 3).**

**Relatório de Auditoria e Data:**

*Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y  
Fecha:*

**Ver página 2 (Item 5).**

**Notas:**

*Notes ♦ Anotación:*

**"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à  
realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis  
não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no  
RAC específico. Para verificação da condição atualizada de  
regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o  
banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro".  
Este certificado está vinculado à proposta comercial nº 27101587v4  
aceita em 10/08/2016.**

**Robynson Molinari**  
Gerente de Área de Negócio

**"Este documento é composto de 03 páginas e é válido quando exibido  
com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas  
nas páginas subsequentes."**



# Certificado de Conformidade

*Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad*

**Certificado N.º: TÜV 17.1673**

*Certificate No. ♦ Certificado N.º:*

**Revisão: 00**

*Review ♦ Revisión:*

**Válido até: 24/08/2019**

*Valid until ♦ Válido hasta:*

**Emitido em: 24/08/2017**

*Issued ♦ Emitido:*

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO CERTIFICADO

### 1) Classificação do plugue:

- ✓ **Desmontável, 2P, com contato terra, pinos maciços, borne com parafusos, com prensa cabos, destinados a equipamentos classe I;**
- ✓ **Grau de proteção: IPX0;**
- ✓ **Material da cobertura: termoplástico;**
- ✓ **Saída do cabo: 90°.**

### 2) Padronização:

- ✓ **Regulamento de Avaliação da Conformidade anexo à Portaria do INMETRO nº 85 de 03/04/2006 (Plugue nº 11 do Anexo C);**
- ✓ **Norma NBR 14136/02 (figura 8).**

### 3) Laboratório e N° do relatório de ensaios:

<b>Laboratório e N° do relatório de ensaios:</b> <i>Laboratory and test report N°/ Laboratorio y Informe de Prueba n°</i>	
<b>5º Ciclo</b>	<b>- Laboratório TÜV Rheinland do Brasil Ltda. (Acreditação INMETRO nº CRL-0142):</b> Relatório de Ensaios nº 3785-02-INST-2015 de 21.12.2015; <b>- Laboratório Legrand Brasil (Acreditação INMETRO nº CRL-0964):</b> Relatório de Ensaios nº PDE 269/2016 de 30.06.2016; Relatório de Ensaios nº PDE 020/2017 de 31.01.2017; Relatório de Ensaios nº PDE 513/2017 de 30.06.2017.

### 4) Notas:

- ✓ **Certificado efetivado em: 02/12/2008 (DPC-10568);**
- ✓ **Certificado efetivado em: 24/08/2017 (TÜV 17.1673) – Recertificação;**

### 5) Relatório de Auditoria e data:

<b>Relatório de Auditoria e data:</b> <i>Audit Report/ data/ Informe de Auditoría/ fecha:</i>	
<b>5º Ciclo</b>	<b>- 1º Acompanhamento: Auditoria de Fábrica realizada em 12 e 13/11/2015 – PO-0726-15 R1;</b> <b>- 2º Acompanhamento: Auditoria de Fábrica realizada em 06 e 07/04/2016 – PO-0230-16;</b> <b>- 3º Acompanhamento: Auditoria de Fábrica realizada em 07 e 08/11/2016 – PO-0847-16;</b> <b>- 4º Acompanhamento: Auditoria de Fábrica realizada em 26 e 27/04/2017 – PO-0262-17.</b>



# Certificado de Conformidade

*Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad*

**Certificado N.º: TÜV 17.1673**

*Certificate No. ♦ Certificado N.º:*

**Revisão: 00**

*Review ♦ Revisión:*

**Válido até: 24/08/2019**

*Valid until ♦ Válido hasta:*

**Emitido em: 24/08/2017**

*Issued ♦ Emitido:*

## 6) Lista de modelos:

<b>Marca</b> <i>Brand ♦ Marca</i>	<b>Modelo</b> <i>Model ♦ Modelo</i>	<b>Descrição</b> <i>Description ♦ Descripción</i>	<b>Código de Barras GTIN</b> <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LORENZETTI	Plugue Desmontável 2P+T 20A 250V~ Ref.: 1767011	Plugue Desmontável 2P+T para Equipamentos Classe I, Lorenzetti Linha Profissional 20A 250V~	<b>Não Informado</b>
LORENZETTI	Plugue Desmontável 2P+T 20A 250V~ Ref.: 1767021		<b>Não Informado</b>
LORENZETTI	Plugue Desmontável 2P+T 20A 250V~ Ref.: 1767031		<b>Não Informado</b>

### Natureza das Revisões / Data

*Nature of Reviews/Date ♦*

*Naturaleza de las Revisiones / Fecha*

**Revisão 00:**

**24/08/2017 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº DPC-10568 – Revisão 06. Mudança da Razão Social do Solicitante, endereço e CNPJ e mudança na Razão Social, número do endereço e CNPJ do Fabricante.**

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/65207090393132698>

